



Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung

Holder of the Approval

Aalberts integrated piping systems APAC Inc.
No. 295, Sec. 3 Wandan Rd., Wandan Township
TW-91345 Pingtung, Taiwan

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 4030017	4	18.06.2021	17.06.2025

Gegenstand der Anerkennung

Subject of the Approval

Rohrformstück/ Fitting
"Shurjoint 7150"

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

Verwendung

Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Anerkennungsgrundlagen

Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-30:2021-05 (02)

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

Köln, den 18.06.2021

Dr. Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director

ppa. Belling

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4030017 vom/ dated 18.06.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Rohrformstück/ Fitting</p> <p>Bauart: konzentrische Reduzierung/ Design: concentric reducer</p> <p>in den Nennweiten/ in the nominal sizes:</p> <p>DN 65 x 50 76,1 x 60,3 mm DN 80 x 50 88,9 x 60,3 mm DN 100 x 50 114,3 x 60,3 mm DN 100 x 65 114,3 x 76,1 mm DN 100 x 80 114,3 x 88,9 mm DN 125 x 100 139,7 x 114,3 mm DN 150 x 50 168,3 x 60,3 mm DN 150 x 65 168,3 x 76,1 mm DN 150 x 80 168,3 x 88,9 mm DN 150 x 100 168,3 x 114,3 mm DN 200 x 80 219,1 x 88,9 mm DN 200 x 100 219,1 x 114,3 mm DN 200 x 150 219,1 x 168,3 mm</p> <p>zulässiger Druck/ allowable pressure: 16 bar</p>	<p>Shurjoint 7150</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4030017 vom/ dated 18.06.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfberichte/ VdS-test reports	WAL 02043 WAL 09061 WAL 13085 WAL 17016 210969-AU01+WAL01-PB01	19.11.2002 10.09.2009 27.07.2013 26.05.2017 15.06.2021	
Dokumentenliste/ List of documents sowie die darin aufgeführten Zeichnungen/ as well as the drawings specified therein	List of Document: Concentric Reducer Revision Date: May 4, 2021	04.05.2021	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4030017 vom/ dated 18.06.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Anwendung der Rohrformstücke mit der Typenbezeichnung 'Shurjoint 7150' des Herstellers Aalberts integrated piping systems APAC Inc, No. 295, Sec. 3, Wandan Rd, Wandan Township, Pingtung, Taiwan, ist nur in Kombination mit VdS-anerkannten Rohrkupplungen des gleichen Herstellers zugelassen.

The use of the concentric reducer type 'Shurjoint 7150' of manufacturer Aalberts integrated piping systems APAC Inc., No. 295, Sec. 3, Wandan Rd, Wandan Township, Pingtung, Taiwan, is only allowed in combination with VdS-approved couplings of the same manufacturer.

Applicant:

Aalberts integrated piping systems APAC Inc.

No. 295 Sec. 3 Wandan Road

Wandan Township, Pingtung

Taiwan 91345

Manufacturers:

Aalberts integrated piping systems APAC Inc.

No. 295 Sec. 3 Wandan Road

Wandan Township, Pingtung

Taiwan 91345

Haohan Metal (Kunshan) Co., Ltd.

201 Yang Guang Road, Nangang

Zhangpu Town, Kunshan City

Jiangsu Province, China

List of Document: Concentric Reducer

Revision Date: May 4, 2021

Order No. WAL 01070-A

Concentric Reducer

DN 65x50 (76.1x60.3 mm), DN 80x50 (88.9x60.3 mm), DN 100x50 (114.3x60.3 mm),
DN 100x65 (114.3x76.1 mm), DN 100x80 (114.3x88.9 mm), DN 125x100 (139.7x114.3 mm),
DN 150x50 (168.3x60.3 mm), DN 150x65 (168.3x76.1 mm), DN 150x80 (168.3x88.9 mm),
DN150x100 (168.3x114.3 mm), DN200x80 (219.1x88.9 mm), DN200x100 (219.1x114.3 mm)
DN 200x150 (219.1x168.3 mm)

Fig. 7150